

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WRZEŚNI**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 614360732

ul. Słowackiego 2

62-300 Wrzesnia

<http://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia>

- PPIS we Wrześni

614360732

- faks

616403206

- e-mail

psse.wrzesnia@pis.gov.pl

- Oddział Nadzoru HK

614360732

- e-mail:

higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl

ON-HK.903.131.2021

Wrzesnia, dnia 20.07.2021 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18,
62-320 Miłosław**

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po przeanalizowaniu sprawozdania z badań wody nr W-728/2021 z dnia 08.07.2021

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 05.07.2021 r. z sieci wodociągu publicznego w Bugaju

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

W załączeniu sprawozdanie z badań nr W-728/2021

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

p.o.
**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrześni**
Agnieszka Dybala-Kamińska



Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
 62- 500 Konin , ul. Staszica 16
 tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
 e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 08.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 728 /2021Nazwa i adres klienta: **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , 62 – 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2**

Rodzaj próbek: **woda do spożycia - pobrana w ramach monitoringu grupy A**
 wodociąg publiczny: **BUGAJ**

Próbka pobrana przez: **PSSE WRZEŚNIA**

Honorata Konczalska wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: **PSSE WRZEŚNIA**Wg protokołu pobrania Nr: **ON-HK.9012.1.436.2021**Miejsce pobrania i opis próbek: **BAGATELKA**Nr rejestru próbek: **W – 728 /2021**Nr rejestru zlecenia: **-----**Data pobrania próbek: **05.07.2021 r.**Data dostarczenia próbek: **05.07.2021 r.****W – 728 /2021 – sieć – budynek mieszkalny Nr 7 – kran w pomieszczeniu kuchennym**

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
 Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.

Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBK	JEDN.	Identyfikator metody badania ³⁾
	W – 728 /2021		
Godz. pobrania	11 ⁴⁵		
Godz. dostarczenia do lab.	13 ²⁰		
BADANIA FIZYCZNE			
Mętność	0,22	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa	20	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Zapach	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 N
pH	7,6 temp. pomiaru 20,7°C	pH	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna ²⁾	755 temp. pomiaru 20,8°C	μS/cm (w 25 °C)	PN-EN 27888:1999
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE			
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2 °C/72h	0 (nie wykryto)	jtk w 1 ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli	0	jtk w 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Data zakończenia badania: 08.07.2021 r.

Autoryzował:

„<” poniżej dolnej granicy zakresu walidacji

mgr inż. Danuta Czajkowska-Szubert
A.O.

MŁODSZY ASYSTENT

mgr inż. Monika Frontczak

Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Mirosława Szymbalska

sprawozdanie zatwierdził

¹⁾ Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek. ²⁾ Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

PSSE w Koninie