

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WRZEŚNI**

www.gov.pl/web/psse-wrzesnia
sekretariat@psse-wrzesnia.pl
psse.wrzesnia@pis.gov.pl
higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl
[/7891513809/SkrytkaESP](#)

ul. Słowackiego 2
62-300 Września
NIP 7891513809
REGON 639615830
BDO: 000538262

ON-HK.903.173.2021

Września, dnia 29.09.2021 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18
62-320 Miłosław**

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po przeanalizowaniu sprawozdania z badań wody nr W-1096/2021 z dnia 23.09.2021 r.

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 20.09.2021 r. z sieci wodociągu publicznego w Białym Piątkowie

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

W załączeniu sprawozdania z badań W-1096/2021

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Wrześni
[Podpis]
mgr Grażyna Proko

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

**KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/76/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrześni z siedzibą przy ulicy Słowackiego 2, 62-300 Września jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni
2. Inspektorem ochrony danych wyznaczono Pana Tomasza Bartkowiaka, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl lub kontakt@kancelariabartkowiak.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrześni, ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora określonych w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - sprostowania swoich danych osobowych,
 - poprawiania swoich a danych osobowych
 - ograniczenia przetwarzania swoich danych, chyba, że wynika ono z przepisów prawa,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 - usunięcia danych, w zakresie takim na jaki pozwalają przepisy prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Każdy zainteresowany jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. *Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.*

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16

tel. 63 243-90-52

fax. 63 246-49-50

e-mail: psse.konin@pis.gov.pl

L. dz. 5255/4
Znak sprawy CN-114.9013.149.2021



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 23.09.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 1096 /2021

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna , 62 – 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2

Rodzaj próbki: woda do spożycia - pobrana w ramach monitoringu grupy A
wodociąg publiczny: BIAŁE PIĄTKOWO

Próbka pobrana przez: PSSE WRZEŚNIA

Monika Cicha - Konieczna wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE WRZEŚNIA

Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK.9012.1.562.2021

Miejsce pobrania i opis próbki: BIAŁE PIĄTKOWO

Nr rejestru próbki: W – 1096 /2021

Nr rejestru zlecenia: _____

Data pobrania próbki: 20.09.2021 r.

Data dostarczenia próbki: 20.09.2021 r.

W – 1096 /2021 – sieć – budynek mieszkalny Nr –33a – kran w pomieszczeniu kuchennym

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.
Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBK	JEDN.	Identyfikator metody badania ³⁾
	W – 1096 /2021		
Godz. pobrania	11 ⁰⁰		
Godz. dostarczenia do lab.	13 ⁴⁰		
BADANIA FIZYCZNE			
Mętność	0,21	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa	15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Zapach	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 N
pH	7,4 temp. pomiaru 15,3°C	pH	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna ²⁾	781 temp. pomiaru 14,6°C	µS/cm (w 25 °C)	PN-EN 27888:1999
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE			
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2 °C/72h	0 (nie wykryto)	jtk w 1 ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli	0	jtk w 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Data zakończenia badania: 23.09.2021 r.

Starszy Asystent

p.o. Kierownik Sekcji

Badań Fizyko-Chemicznych Wody

„ < ” poniżej dolnej granicy zakresu walidacji

Oddziału Laboratorium Wodnego

mgr inż. Danuta Czajkowska-Szubert
A.O.

mgr inż. Joanna Ulanowska

mgr inż. Mirosława Szynalska

sprawozdanie zatwierdził

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek. 2) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.

3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
tel. (061) 436-07-32, tel./fax 640-32-06
REGON 639615830

Za zgodność odpisu
z oryginałem
29. 09. 2021
mgr inż. Honorata Konczalska

