

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WRZEŚNI

Telefony:

informacja o numerach

wewnętrznych

/61/ 436-07-32

Fax

/61/ 640-32-06

Higiena Komunalna

/61/ 436-07-32 wew.28

e-mail

psse.wrzesnia@pis.gov.pl

e-mail HK

higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl

ul. Słowackiego 2

62-300 Września

<http://pssewrzesnia.pis.gov.pl>

ON-HK.903.84.2020

Września, 20.11.2020 r.

Decyzja

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 104, 107 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).

Na podstawie analizy wyników badania próby wody wykonanej w ramach wewnętrznej kontroli jakości, pobranej w dniu 09.10.2020 r. z wodociągu publicznego w Miłosławiu (sprawozdanie z badań: 1351/2020 z dnia 15.10.2020 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Miłosławiu


UZASADNIENIE

W dniu 09.10.2020 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości, została pobrana próba wody z sieci wodociągu publicznego w Miłosławiu, w punkcie:

- Budynek mieszkalny ul. Dzieci Miłosławskich 1, Miłosław (sprawozdanie z badań 1351/2020 z dnia 15.10.2020 r.)

Przeprowadzona analiza wykazała podwyższoną wartość barwy tj. 20 ± 5 mg/l Pt. Analiza wody, w zakresie pozostałych przebadanych parametrów wykazała spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do tutejszej stacji nie wpłynęły interwencje dotyczące nieprawidłowych zmian wody od mieszkańców zaopatrywanych przez ten wodociąg. W związku z tym wodę oceniono jako dobrą, a podwyższoną wartość barwy jako akceptowalną przez odbiorców.

Jakość wody w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia była monitorowana w 2017 r. Analiza wody nie wykazała przekroczenia wartości parametrycznych substancji promieniotwórczych – radonu, trytu i radu. W związku z powyższym przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobligowane do przeprowadzenia badań wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z częstotliwością określoną w w/w akcie prawnym. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.



Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Miłosław
ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Iwona...



lek. med. Krzysztof Pałczyński
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO