

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WRZEŚNI**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /61/ 436-07-32 ul. Słowackiego 2
62-300 Września
- Higiena Komunalna /61/ 436-07-32 wew. 28 <https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia>
- e-mail psse.wrzesnia@pis.gov.pl
- e-mail higiena komunalna higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl

ON-HK.903.64.2021

oryginał/kopia
Września 13.04.2021 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18,
62-320 Miłosław**

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po przeanalizowaniu sprawozdania z badań nr W-323-324/2021 z dnia 01.04.2021,

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 29.03.2021 r. z sieci wodociągu publicznego w Czeszewie

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Wrześni
mgr Grażyna Prokop

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 01.04.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 323 – 324 /2021

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , 62 – 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2

Rodzaj próbek: woda do spożycia - pobrana w ramach monitoringu grupy A
wodociąg publiczny: CZESZEWO

Nr rejestru próbek: W – 323- 324/2021

Nr rejestru zlecenia: -----

Data pobrania próbek: 29.03.2021 r.

Data dostarczenia próbek: 29.03.2021 r.

Próbka pobrana przez: PSSE WRZEŚNIA

Monika Cicha - Konieczna wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE WRZEŚNIA

Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK.9012.1.197÷198.2021

Miejsce pobrania i opis próbek:

W – 323/2021 – Czeszewo – hydrofornia – po uzdatnieniu

W – 324/2021 – sieć – Orzechowo, ul. Leśna 18 – Zespół Szkół

Stan próbek dostarczonych do laboratorium: bez zastrzeżeń. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.
Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBK		JEDN.	Identyfikator metody badania ³⁾
	W- 323 /2021	W- 324 /2021		
Godz. pobrania	9 ²⁰	9 ⁴⁰		
Godz. dostarczenia do lab.	12 ⁰⁰			
BADANIA FIZYCZNE				
Mętność	0,20	0,15	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa	15	15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Zapach	nieakceptowalny	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 N
pH	7,6 temp. pomiaru 17,5°C	7,5 temp. pomiaru 15,9°C	pH	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna ²⁾	809 temp. pomiaru 16,0°C	821 temp. pomiaru 15,6°C	µS/cm (w 25 °C)	PN-EN 27888:1999
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE				
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ⁰ C ± 2 ⁰ C/72h	0 (nie wykryto)	0 (nie wykryto)	jtk w 1 ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli	0	0	jtk w 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Data zakończenia badania: 01.04.2021 r.

Starszy Asystent

MŁODSZY ASYSTENT

Autoryzował:

A.O. mgr inż. Danuta Czajkowsko-Szubert

mgr inż. Monika Frontczak

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Mirosław Górnalski
sprawozdanie zatwierdził

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek. 2) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.
3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -