

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WRZEŚNI

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /61/ 436-07-32 ul. Słowackiego 2
62-300 Września
- Higiena Komunalna /61/ 436-07-32 wew. 28 <https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia>
- e-mail psse.wrzesnia@pis.gov.pl
- e-mail higiena komunalna higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl

ON-HK.903.66.2021

oryginał/kopia
Września 28.04.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18,
62-320 Miłosław

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody nr W-326/2021 z dnia 01.04.2021 i W-383-384/2021 z dnia 22.04.2021 r.

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniach 29.03.2021 r. i 19.04.2021 r. z sieci wodociągu publicznego w Bugaju

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

W załączeniu sprawozdania z badań: W-326/2021, W-383-384/2021

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

p.o.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrześni
Agnieszka Dybała-Kamińska

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 01.04.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 325 – 326 /2021

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , 62 – 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2

Rodzaj próbki: woda do spożycia - pobrana w ramach monitoringu grupy A
wodociąg publiczny: BUGAJ

Nr rejestru próbki: W – 325-326/2021
Nr rejestru zlecenia: -----
Data pobrania próbki: 29.03.2021 r.
Data dostarczenia próbki: 29.03.2021 r.

Próbka pobrana przez: PSSE WRZEŚNIA

Monika Cicha - Konieczna wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE WRZEŚNIA

Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK.9012.1.199÷ 200.2021

Miejsce pobrania i opis próbki:

W – 325/2021 – hydrofornia- po uzdatnieniu

W – 326/2021 – sieć – blok mieszkalny nr 13 / 2 – kran w pomieszczeniu kuchennym

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.

Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW¹⁾

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

PARAMETR	KOD PRÓBK I		JEDN.	Identyfikator metody badania ³⁾
	W –325 /2021	326/2021		
Godz. pobrania	9 ⁰⁰	8 ⁴⁵		
Godz. dostarczenia do lab.	12 ⁰⁰			
BADANIA FIZYCZNE				
Mętność	0,14	0,11	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa	25	25	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Zapach	akceptowalny	nieakceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 N
pH	7,5 temp. pomiaru 15,5°C	7,6 temp. pomiaru 15,7°C	pH	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna ²⁾	682 temp. pomiaru 15,0°C	685 temp. pomiaru 15,5°C	µS/cm (w 25 °C)	PN-EN 27888:1999
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE				
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ⁰ C ± 2 ⁰ C/72h	0 (nie wykryto)	0 (nie wykryto)	jtk w 1 ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli	0	0	jtk w 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Data zakończenia badania: 01.04.2021 r.

Autoryzował:

Starszy Asystent

MŁODSZY ASYSTENT

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Danuta Czajkowska-Szubert
A.O.

mgr inż. Monika Frontczak

mgr inż. Mirosława Szymańska


sprawozdanie zatwierdził

¹⁾ Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki. ²⁾ Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.

³⁾ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



Data wydania: Konin, dnia 22.04.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 382 – 384 /2021

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , 62 – 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2

Rodzaj próbki: woda do spożycia - pobrana w ramach nadzoru sanitarnego
wodociąg publiczny: BUGAJ

Próbka pobrana przez: PSSE WRZEŚNIA

Honorata Konczalska wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE WRZEŚNIA

Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK.9012.1.242 ÷ 244.2021

Miejsce pobrania i opis próbki: BUGAJ

W – 382 /2021 – hydrofornia – po uzdatnieniu

W – 383 /2021 – blok mieszkalny nr 13/2 – kran w pomieszczeniu kuchennym

W – 384 /2021 – blok mieszkalny nr 22/5 – kran w pomieszczeniu kuchennym

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

Nr rejestru próbki: W – 382 - 384 /2021

Nr rejestru zlecenia: -----

Data pobrania próbki: 19.04.2021 r.

Data dostarczenia próbki: 19.04.2021 r.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ¹⁾

ZESTAWIENIE WYNIKÓW					
PARAMETR	KOD PRÓBK			JEDN.	Identyfikator metody badania ²⁾
	W – 382 /2021	W – 383 /2021	W – 384 /2021		
Godz. pobrania	9 ⁴⁵	9 ⁵⁵	10 ¹⁰		
Godz. dostarczenia do lab.	13 ³⁰				
BADANIA FIZYCZNE					
Zapach	nieakceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006

Data zakończenia badania: 20.04.2021 r.

Autoryzował:

p.o. Kierownik Sekcji
Badań Fizyko-Chemicznych Wody

mgr inż. Joanna Ulanowska

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Mirosław Szymanska

.....
sprawozdanie zatwierdził

J.N.

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia $k=2$. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki.

2) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -