

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WRZEŚNI

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych /61/ 436-07-32 ul. Słowackiego 2  
62-300 Września
- Higiena Komunalna /61/ 436-07-32 wew. 28 <https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia>
- e-mail [psse.wrzesnia@pis.gov.pl](mailto:psse.wrzesnia@pis.gov.pl)
- e-mail higiena komunalna [higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl)

ON-HK.903.77.2021

Września 04.05.2021 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Mostowa 18,  
62-320 Miłosław**

### O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody nr W-402-403/2021 z dnia 29.04.2021 r.

### stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 26.04.2021 r. z sieci i hydroforni wodociągu publicznego w Skotnikach

### spełnia

**w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).**

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

W załączeniu sprawozdania z badań: W-402-403/2021

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. a/a.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
we Wrześni  
*holę*  
mgr Grażyna Rykoń

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie  
**ODDZIAŁ LABORATORYJNY**  
 62- 500 Konin , ul. Staszica 16

tel. 63 243-90-52

fax. 63 246-49-50

e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

POWIATOWA STACJA  
 SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
 W KONINIE

30. 04. 2021

Data wydania: Konin, dnia 29.04.2021 r.

ON-HK. 903.77.2021

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W - 402 - 403 /2021**

Nazwa i adres klienta: **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , 62 - 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2**

Rodzaj próbek: **woda do spożycia - pobrana w ramach monitoringu grupy A**  
**wodociąg publiczny: SKOTNIKI**

Próbka pobrana przez: **PSSE WRZEŚNIA**

Monika Cicha - Konieczna wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: **PSSE WRZEŚNIA**Wg protokołu pobrania Nr: **ON-HK.9012.1.253+ 254.2021**Miejsce pobrania i opis próbki: **SKOTNIKI**Nr rejestru próbek: **W - 402 - 403 /2021**

Nr rejestru zlecenia: \_\_\_\_\_

Data pobrania próbek: **26.04.2021 r.**Data dostarczenia próbek: **26.04.2021 r.****W - 402 /2021 - hydrofornia - po uzdatnieniu****W - 403 /2021 - sieć - budynek mieszkalny nr 12**

Scan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.  
 Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.  
 Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).  
 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

**ZESTAWIENIE WYNIKÓW <sup>1)</sup>**

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

| PARAMETR                                        | KOD PRÓBK                   |                             | JEDN.              | Identyfikator metody badania <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                 | W – 402/2021                | W – 403/2021                |                    |                                            |
| Godz. pobrania                                  | 10 <sup>10</sup>            | 10 <sup>20</sup>            |                    |                                            |
| Godz. dostarczenia do lab.                      | 13 <sup>05</sup>            |                             |                    |                                            |
| BADANIA FIZYCZNE                                |                             |                             |                    |                                            |
| Mętność                                         | 0,20                        | 0,24                        | NTU                | PN-EN ISO 7027-1:2016-09                   |
| Barwa                                           | 20                          | 20                          | mg/l Pt            | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D               |
| Zapach                                          | akceptowalny                | akceptowalny                | TON                | PN-EN 1622:2006 N                          |
| pH                                              | 7,4<br>temp. pomiaru 14,6°C | 7,4<br>temp. pomiaru 14,9°C | pH                 | PN-EN ISO 10523:2012                       |
| Przewodność elektryczna <sup>2)</sup>           | 653<br>temp. pomiaru 14,3°C | 649<br>temp. pomiaru 14,4°C | µS/cm<br>(w 25 °C) | PN-EN 27888:1999                           |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE                        |                             |                             |                    |                                            |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2 °C/72h | 0<br>(nie wykryto)          | 0<br>(nie wykryto)          | jtk w 1 ml         | PN-EN ISO 6222:2004                        |
| Liczba bakterii grupy coli                      | 0                           | 0                           | jtk w 100ml        | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04      |
| Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>         | 0                           | 0                           | jtk w 100 ml       | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04      |

Data zakończenia badania: 29.04.2021 r.

Sekcja Badań Mikrobiologicznych  
 Żywności, Wody i Gleby

**MŁODSZY ASYSTENT**

mgr Małgorzata Kłaczewska-Płoszek

mgr inż. Monika Frontczak

„ &lt; ” poniżej dolnej granicy zakresu walidacji

Oddziału Laboratorium

mgr inż. Małgorzata Kłaczewska-Płoszek

sprawozdanie zatwierdził

<sup>1)</sup> Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek. <sup>2)</sup> Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.  
<sup>3)</sup> Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane w fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

PSSE w Koninie

1/1

Powiatowa

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
 62-300 Września, ul. Słowackiego 2  
 tel. (061) 433 07-32, tel./fax 640-32-06  
 REGON 539610330

Za zgodność odpisu  
 z oryginałem

stwierdza się 04.05.2021