

05. 10. 2021 - Nr. dz. 1403

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłostawska 8
62-300 WrześniaRegon: 630196722
NIP: 789-00-09-517tel.: 61 436-05-47
e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

ul. Sikorskiego 42
62-300 Wrześniatel.: 61 436-05-47 wew. 238
e-mail: laboratorium@pwikwrzesnia.pl

AB 984

Sprawozdanie z badań nr 1299/2021

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław

Data zlecenia: 04 marca 2021 r.

Temat/Cel zlecenia: Badania fizykochemiczne ścieków zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12.07.2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1311).
Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie i wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Rodzaj próbki	Numer próbki	Miejsce pobrania	Punkt pobrania
woda popłuczna	1695/2021	Stacja Uzdatniania Wody Białe Piątkowo	zbiornik wód popłucznych

Próbka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z o.o. we Wrześni

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania próbki	Data i godzina dostarczenia próbki	Metoda pobrania	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
22.09.2021 r. 8.20	22.09.2021 r. 10.00	PN-ISO 5667-10:1997 A	22.09.2021 r.	22.09.2021 r.

WYNIKI BADAŃ

Parametr	Jednostka	Wynik	Metoda badania
Zawiesiny ogólne*	A mg/dm ³	10 +/- 2	PN – EN 872 : 2007+Ap1:2007
Żelazo ogólne	A mg/dm ³	0,78 +/- 0,17	PN-ISO 6332:2001+A p1:2016-06
Temperatura	A °C	16,3 +/- 0,6	PN-77/C-04584

Data i podpis
osoby autoryzującej sprawozdanie:
24.09.2021 r.

Data i podpis
osoby sporządzającej sprawozdanie:
24.09.2021 r.

Analitik-laborant
Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Kierownik Laboratorium
Analiz Wody i Ścieków
mgr Bogna Jaensch

mgr Inż. Angelika Wałkowiak
A - badania oznaczone literką A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 984.

Niepewność wyniku wyrażona jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla przedziału ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 z uwzględnieniem etapu pobrania próbek.

* - zastosowano sączkę Firmy Merck Millipore, nr kat.: APFA04700, nr lot.: R1D379534

Czcionką pochylą oznaczono metody oparte na normach wycofanych bez zastąpienia.

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od otrzymania „Sprawozdania z badań”.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.