

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WRZEŚNI**

www.gov.pl/web/psse-wrzesnia
sekretariat@psse-wrzesnia.pl
psse.wrzesnia@pis.gov.pl
higiena.komunalna@psse-wrzesnia.pl
[/7891513809/SkrytkaESP](#)

ul. Słowackiego 2
62-300 Września
NIP 7891513809
REGON 639615830
BDO: 000538262

ON-HK.903.174.2021

Września, dnia 30.09.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18,
62-320 Miłosław

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody nr W-1097-1098/2021 z dnia 23.09.2021 r.

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 20.09.2021 r. z sieci i hydroforni wodociągu publicznego w Pałczynie

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Przeprowadzona analiza wody pobranej z hydroforni wodociągu publicznego w Pałczynie wykazała wartość mętności na poziomie 1,3 NTU. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia określa wartość parametryczną dla mętności jako akceptowalną przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany poziom wartości parametrycznej dla mętności w kranie u konsumenta nie powinien być wyższy niż 1 NTU. Biorąc pod uwagę fakt, że mętność wody w kranie u konsumenta wynosi 0,29 NTU i nie przekracza zalecanej wartości, wodę oceniono jako dobrą.

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

W załączeniu sprawozdanie z badań W-1097-1098/2021

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

p.o.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrześni
Agnieszka Dybala-Kamińska

**KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/76/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrześni z siedzibą przy ulicy Słowackiego 2, 62-300 Września jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczono Pana Tomasza Bartkowiaka, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: psse.wrzesnia@pis.gov.pl lub kontakt@kancelariabartkowiak.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrześni, ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.

4. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora określonych w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- poprawiania swoich a danych osobowych
- ograniczenia przetwarzania swoich danych, chyba, że wynika ono z przepisów prawa,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
- usunięcia danych, w zakresie takim na jaki pozwalają przepisy prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Każdy zainteresowany jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16

tel. 63 243-90-52

fax. 63 246-49-50

e-mail: psse.konin@pis.gov.pl

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
we Wrześni



AB 648

WPLYNEŁO
DNIA 27. 09. 2021
L. de 5253/2
Dekretacja ONH
Znak sprawy 27. 09. 2021

Data wydania: Konin, dnia 23.09.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W – 1097 – 1098 /2021

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 62 – 300 WRZEŚNIA, ul. Słowackiego 2

Rodzaj próbek: woda do spożycia - pobrana w ramach monitoringu grupy A
wodociąg publiczny: PAŁCZYN

Próbka pobrana przez: PSSE WRZEŚNIA

M. Cicha – Konieczna wg PTW-HK-01

Próbka dostarczona przez: PSSE WRZEŚNIA

Wg protokołu pobrania Nr: ON-HK.9012.1.563 ÷ 564.2021

Miejsce pobrania i opis próbki:

W – 1097 /2021 – Pałczyn – hydrofornia – woda po uzdatnieniu – kran do pobierania wody uzdatnionej

W – 1098 /2021 – sieć – Książno – budynek mieszkalny 21 – kran w pomieszczeniu kuchennym

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.

Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

Nr rejestru próbek: W – 1097-1098 /2021

Nr rejestru zlecenia: -----

Data pobrania próbki: 20.09.2021 r.

Data dostarczenia próbki: 20.09. 2021 r.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBKII		JEDN.	Identyfikator metody badania ³⁾
	W – 1097 /2021	W – 1098 /2021		
Godz. pobrania	10 ⁴⁵	10 ²⁵		
Godz. dostarczenia do lab.		13 ⁴⁰		
BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE				
Mętność	1,3 ± 0,2	0,29	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa	15	15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012. Metoda D
Zapach	akceptowalny	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 N
pH	7,5 temp. pomiaru 16,4°C	7,4 temp. pomiaru 18,0°C	pH	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna ²⁾	768 temp. pomiaru 17,1°C	768 temp. pomiaru 18,4°C	µS/cm (w 25 °C)	PN-EN 27888:1999
Stężenie manganu	26	45 ± 7	µg/l	PN-ISO 8288:2002
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE				
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2 °C/72h	0 (nie dotyczy)	0 (nie dotyczy)	jtk w 1 ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Data zakończenia badania: 23.09.2021 r.

„<” poniżej dolnej granicy zakresu walidacji

Autoryzował:

Starszy Asystent p.o. Kierownik Sekcji
Starszy Asystent Badań Fizyko-Chemicznych Wody Starszy Asystent

mgr inż. Danuta Czajkowska-Szubert

mgr inż. Joanna Ulanowska

mgr Kornel Łancunciewicz

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
mgr inż. Mirosław Szymański

.....
sprawozdanie zatwierdził

A.O.

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki.

2) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.

3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

PSSE w Koninie

