

16. 10. 2023 - Nr. dz. 1504


PWIK
WRZEŚNIA

 ul. Miłosławska 8
62-300 Września

 Regon: 630196722
NIP: 789-00-09-517

 tel.: 61 436-05-47
e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

 ul. Sikorskiego 42
62-300 Września

 tel.: 61 436-05-47 wew. 238
e-mail: laboratorium@pwikwrzesnia.pl


AB 984

Sprawozdanie z badań nr 1085/2023

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław

Data zlecenia: 17 maja 2023 r.

Temat/Cel zlecenia: Badania sensoryczne wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Wyniki przeznaczane do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie i wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Obiekt badań	Rodzaj próbki	Numer próbki	Miejsce pobrania	Punkt pobrania
Woda	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	1344/2023	Budynek mieszkalny Pałacyn 31	Kuchnia

Próbka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z o.o. we Wrześni
- Bognę Jaensch (Certyfikat WSSE Poznań z dn. 21.02.2008 r.)

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania próbki	Data i godzina dostarczenia próbki	Metoda pobrania	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
11.10.2023 r. 9.00	11.10.2023 r. 9.30	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	11.10.2023 r.	11.10.2023 r.

WYNIKI BADAŃ

Parametr	Jednostka	Wynik	Wartość parametryczna (1)	Metoda badania
Zapach	Z	TON	<1** akceptowalny	PN-EN 1622:2006
Temperatura	A	°C	15,0 +/- 0,6	PN-77/C-04584

 Data i podpis
osoby sporządzającej sprawozdanie:
11 października 2023 r.

 Analityk-laborant
Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

mgr inż. Marta Połowska

 Data i podpis
osoby autoryzującej sprawozdanie:
11 października 2023 r.

 Kierownik
Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

mgr Bogna Jaensch

Badania wody dla parametrów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294), znajdujące się w niniejszym sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrześni nr ON-HK.9012.2.86.2023 z dnia 09.08.2023 r.

A - badania oznaczone literką A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, są zamieszczone w zakresach akredytacji PCA nr AB 984.

Z - badania oznaczone literką Z jako zatwierdzone przez PPIS we Wrześni.

(1) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

** - Zapach został oznaczony przez zespół oceniający.

Czciońką pochylą oznaczono metody oparte na normach wycofanych bez zastąpienia.

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient i/lub strona trzecia ma prawo do zgłoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Koniec Sprawozdania

F - 04/POL - 15	Nr wydania: 08	Data wydania: 10 listopada 2021 r.	Strona 1/1
-----------------	----------------	------------------------------------	------------

16. 10. 2023 - Nr. dz. 1503

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłostawska 8
62-300 WrześniaRegon: 630196722
NIP: 789-00-09-517tel.: 61 436-05-47
e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

AB 984

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

ul. Sikorskiego 42
62-300 Wrześniatel.: 61 436-05-47 wew. 238
e-mail: laboratorium@pwikwrzesnia.pl

Sprawozdanie z badań nr 1084/2023

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław

Data zlecenia: 17 maja 2023 r.

Temat/Cel zlecenia: Badania sensoryczne wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie i wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Obiekt badań	Rodzaj próbki	Numer próbki	Miejsce pobrania	Punkt pobrania
Woda	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	1343/2023	Budynek mieszkalny Książno 21	Kuchnia

Próbka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z o.o. we Wrześni
- Bognę Jaensch (Certyfikat WSSE Poznań z dn. 21.02.2008 r.)

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania próbki	Data i godzina dostarczenia próbki	Metoda pobrania	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
11.10.2023 r. 8.50	11.10.2023 r. 9.30	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	11.10.2023 r.	11.10.2023 r.

WYNIKI BADAŃ

Parametr	Jednostka	Wynik	Wartość parametryczna (1)	Metoda badania
Zapach	Z TON	<1** akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006
Temperatura	A °C	14,4 +/- 0,6	---	PN-77/C-04584

Data i podpis
osoby sporządzającej sprawozdanie:
11 października 2023 r.
Analityk-laborant
Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

mgr inż. Marta Połowska

Data i podpis
osoby autoryzującej sprawozdanie:
11 października 2023 r.
Kierownik
Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

mgr Bogna Jaensch

Badania wody dla parametrów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294), znajdujące się w niniejszym sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrześni nr ON-HK.9012.2.86.2023 z dnia 09.08.2023 r.

A - badania oznaczone literką A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, są zamieszczone w zakresach akredytacji PCA nr AB 984.

Z - badania oznaczone literką Z jako zatwierdzone przez PPIS we Wrześni.

(1) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

** - Zapach został oznaczony przez zespół oceniający.

Czcionką pochylą oznaczono metody oparte na normach wycofanych bez zastąpienia.

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient i/lub strona trzecia ma prawo do zgłoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Koniec Sprawozdania

F - 04/POL - 15	Nr wydania: 08	Data wydania: 10 listopada 2021 r.	Strona 1/1
-----------------	----------------	------------------------------------	------------