



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
we Wrześni

ON-HK.903.174.2025

Września, dnia 31 lipca 2025 r.

**Decyzja nr ON-HK.93.2025**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104, 107 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz na podstawie analizy wyników badań prób wody pobranych w dniu 30 czerwca 2025 r. w ramach urzędowej kontroli jakości z wodociągu publicznego w Bugaju (sprawozdanie z badań nr W-660/2025 z dnia 08.07.2025 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni

**STWIERDZA****przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bugaju****UZASADNIENIE**

W dniu 30 czerwca 2025 r. w ramach urzędowej kontroli jakości zostały pobrane próby wody z sieci wodociągu publicznego w Bugaju, w punkcie zgodności:

- budynek mieszkalny Rudki 6, gm. Miłosław (sprawozdanie z badań nr W-660/2025 z dnia 08.07.2025 r).

Analiza wody wykazała podwyższoną wartość barwy na poziomie 20 mgPt/l. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia określa wartość parametryczną dla barwy jako akceptowalną przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany poziom wartości parametrycznej dla barwy w kranie u konsumenta nie powinien być wyższy niż 15 mgPt/l. Wyniki badań uzyskane w 2025 r. w ramach kontroli urzędowej wykazały barwę na poziomie 20-25 mgPt/l, co związane jest charakterystyką wody ujmowanej z pokładów trzeciorzędowych. Jednocześnie badanie wody wykazało, że barwa na poziomie 20 mgPt/l nie jest związana z przekroczeniem wartości manganu i żelaza.

Biorąc pod uwagę fakt, że zalecany poziom nie jest wartością normowaną a do tutejszej stacji nie wpłynęły interwencje dotyczące nieprawidłowych zmian wody od mieszkańców zaopatrywanych przez ten wodociąg, wartość barwy oceniono jako akceptowalną przez odbiorców.

Jednocześnie analiza wody wykazała zawartość magnezu w ilości <2,0 mg/l oraz twardość ogólną <10 mg/l CaCO<sub>3</sub>. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia określa wartość normatywną dla magnezu w zakresie 7-125 mg/l, natomiast dla twardości 60-500 mg/l w przeliczeniu na węglan wapnia. Minimalna zawartość magnezu oraz węglanu wapnia w wodzie podyktowana jest ze względów zdrowotnych. Rozporządzenie nie nakłada obowiązku uzupełniania ich minimalnej zawartości.

ul. Słowackiego 2 | 62-300 Września  
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 614360732 | tel. komórki organizacyjnej 612783238  
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl  
NIP 7891513809 | REGON 639615830  
BDO: 000538262  
www.gov.pl/web/psse-wrzesnia  
/7891513809/skrytkaESP  
e-Doręczenia AE:PL-26717-16578-HECEE-28

Jakość wody w zakresie pozostałych przebadanych parametrów, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Monitoring w zakresie substancji promieniotwórczych przeprowadzony w 2022 r. nie wykazał przekroczeń.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12 oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody. Wobec powyższego organ zgodnie z tym przepisem stwierdził przydatność wody do spożycia.

Strona pismem z dnia 15 lipca 2025 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania. Pismem z dnia 17 lipca 2025 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bugaju umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni orzekł jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni ul. Słowackiego 2, 62-300 Września w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego we Wrześni  
Kierownik Oddziału Nadzoru  
**mgr inż. Lidia Anielska**  
(dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)

### **Otrzymują:**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  
AE:PL-35430-36170-GRVWC-17,
2. aa.

### **Do wiadomości:**

1. Gmina Miłosław  
AE:PL-48793-92734-FFAFD-19

Sprawę prowadzi:

Honorata Konczalska, tel.: 612783238