



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Wrześni

ON-HK.903.166.2025

Września, dnia 29 lipca 2025 r.

Ocena nr ON-HK.114.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody nr 652/2025 z dnia 17.06.2025 r., 651/2025 z dnia 17.06.2025 r., 718/2025 z dnia 30.06.2025 r., 719/2025 z dnia 30.06.2025 r., 720/2025 z dnia 30.06.2025 r., 721/2025 z dnia 30.06.2025 r., 722/2025 z dnia 30.06.2025 r., W-732/2025 z dnia 17.07.2025 r., W-733-735/2025 z dnia 16.07.2025 r., W-762-765/2025 z dnia 21.07.2025 r.,

stwierdza

że woda pobrana w ramach wewnętrznej kontroli jakości w dniach 11 i 24 czerwca 2025 r., 14 i 16 lipca 2025 r. z sieci i hydroforni wodociągu publicznego w Miłosławiu

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Analiza chemiczna wody pobranej do badania w dniu 11 czerwca 2025 r. z wodociągu publicznego w Miłosławiu w hydroforni oraz punkcie zgodności: budynek mieszkalny Miłosław ul. Poznańska 22, według sprawozdań z badań nr 651/2025 z dnia 17.06.2025 r. i 652/2025 z dnia 17.06.2025 r., wykazała ponadnormatywne wartości manganu w ilościach $79 \pm 14 \mu\text{g/l}$ i $68 \pm 12 \mu\text{g/l}$. W dniu 16 czerwca 2025 r. strona przeprowadziła powtórne badania wody w zakresie manganu w ww. punktach oraz w 3 innych punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej tj budynek mieszkalny Miłosław ul. Dolna 15, Szkoła Podstawowa Bugaj 7, biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłosławiu. Analiza uzyskanych wyników wykazała przekroczenia manganu w wodzie pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w ilości $110 \pm 20 \mu\text{g/l}$ oraz w 3 punktach zgodności w ilościach $53 \pm 10 \mu\text{g/l}$, $62 \pm 11 \mu\text{g/l}$, $64 \pm 12 \mu\text{g/l}$.

W dniu 27 czerwca 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wydał komunikat o pogorszeniu jakości wody z przedmiotowego wodociągu oraz wystosował do właściciela wodociągu wezwanie do ustalenia przyczyny ww. niezgodności, podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań w zakresie ww. parametru oraz przedstawienia wyników badania wody w zakresie ww. parametru w całym obszarze zaopatrzenia.

ul. Słowackiego 2 | 62-300 Września
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 614360732 | tel. komórki organizacyjnej 612783238
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
NIP 7891513809 | REGON 639615830
BDO: 000538262
www.gov.pl/web/psse-wrzesnia
/7891513809/skrytkaESP
e-Doręczenia AE:PL-26717-16578-HECEE-28

W dniu 3 lipca 2025 r. strona poinformowała o spełnieniu wymagań w zakresie zawartości manganu w wodzie uzdatnionej oraz wprowadzanej do sieci wodociągowej i przedstawiła sprawozdania z badań wody nr 718/2025 z dnia 30.06.2025 r., 719/2025 z dnia 30.06.2025 r., 720/2025 z dnia 30.06.2025 r., 721/2025 z dnia 30.06.2025 r., 722/2025 r. z dnia 30.06.2025 r., według których wartość manganu zawiera się w zakresie 40-47 µg/l.

Spełnienie wymagań w zakresie manganu wykazały również badania przeprowadzone w dniu 14 lipca 2025 r. przez organ Inspekcji Sanitarnej we Wrześni (sprawozdania z badań nr W-732/2025 z dnia 17.07.2025 r., W-733-735/2025 z dnia 16.07.2025 r.).

Dodatkowo analiza wody, pobranej do badania w ramach urzędowej kontroli w zakresie monitoringu gr. A w dniu 14 lipca 2025 r. z punktu zgodności budynek mieszkalny Dzieci Miłosławskich 14 wykazała obecność w wodzie bakterii z grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C powyżej 300 jtk/1ml. W związku z czym w dniu 16 lipca 2025 r. wykonano kolejne badania wody z trzech punktów zgodności oraz z hydroforni wodociągu, w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Uzyskane wyniki nie wykazały nieprawidłowości.

Ponadto analiza wody, pobranej do badania w ramach urzędowej kontroli jakości w dniu 14 lipca 2025 r. w trzech punktach czerpalnych wykazała wartość barwy na poziomie 25 mgPt/l i w jednym punkcie 40 mgPt/l. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia określa wartość parametryczną dla barwy jako akceptowalną przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany poziom wartości parametrycznej dla barwy w kranie u konsumenta nie powinien być wyższy niż 15 mgPt/l.

Biorąc pod uwagę fakt, że:

- ✓ zalecany poziom nie jest wartością normowaną;
- ✓ pozostałe przebadane parametry wykazały spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- ✓ do tutejszej stacji nie wpłynęły interwencje dotyczące nieprawidłowych zmian wody od mieszkańców zaopatrywanych przez ten wodociąg;
- ✓ barwa na poziomie 25 mgPt/l jest charakterystyczna dla przedmiotowego ujęcia i nie jest związana z przekroczeniem wartości manganu i żelaza;
- ✓ wartość barwy na poziomie 40 mgPt/l odnotowana w sieci Szkoły Podstawowej w Bugaju, może być spowodowana brakiem rozbioru wody w okresie wakacyjnym

jakość wody oceniono jako dobrą, a podwyższoną wartość barwy jako akceptowalną przez odbiorców.

Wobec powyższego stwierdzono jak na wstępie.

W dniu 24 lipca PPIS we Wrześni wydał komunikat o poprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Miłosławiu.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wrześni
Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Lidia Anielska
(dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań nr W- 732/2025, W- 733-735/2025, W-762-765/2025

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
AE:PL-35430-36170-GRVWC-17,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Gmina Miłosław
AE:PL-48793-92734-FFAFD-19

Sprawę prowadzi:

Honorata Konczalska, tel.: 612783238